

令和6年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 :海潟ポンプ場

採水場所 :民家

区分		採水日	令和6年4月8日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月9日	令和6年11月18日	令和6年12月2日	令和7年1月14日	令和7年2月3日	令和7年3月17日	最大値	最小値	年間平均値
		浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／mℓ	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下									0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下									0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.004			0.003			0.004		0.003			0.004	0.003	0.004
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	1.3			1.2			1.2		1.3			1.3	1.2	1.3
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満		0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01			0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下									0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06			0.1		0.06			0.1	0.06 未満	0.07
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.002			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.002	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.006			0.001 未満			0.001		0.001 未満			0.006	0.001 未満	0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.004			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.004	0.001 未満	0.002
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下									14			14	14	14
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下									58			58	58	58
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	176			177			184		181			184	176	180
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下									0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.32	0.30	0.32	0.33	0.26	0.22	0.23	0.26	0.25	0.30	0.25	0.38	0.38	0.29
	水 温			19.0	21.8	22.8	23.9	28.3	27.9	26.2	22.6	19.5	14.8	15.4	15.5	28.3	21.5
	水温			最高		28.3	最低		14.8	平均		21.5					

令和6年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 内ノ野浄水場

採水場所 : 垂水市役所

区分			採水日	令和6年4月8日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月9日	令和6年11月18日	令和6年12月2日	令和7年1月14日	令和7年2月3日	令和7年3月17日	最大値	最小値	年間平均値
			浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないうこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下										0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下										0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.003			0.002			0.004			0.004			0.004	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.09			0.09	0.08 未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下										0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06			0.06			0.06 未満			0.06	0.06 未満	0.06
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.007			0.004			0.005			0.001			0.007	0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.003			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.003	0.001 未満	0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.014			0.007			0.009			0.002			0.014	0.002	0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.004			0.003			0.003			0.001			0.004	0.001	0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下										6.4			6.4	6.4	6.4
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	5.6	5.6	5.4	4.6	5.8	5.2	5	5.6	6.4	6.4	7	5.9	7	4.6	5.7
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下										14			14	14	14
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	42			42			47			53			53	42	46
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下										0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3
47	PH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	7.4	7.2	7.3	7.9	7.1	7.2	7.2	7.9	6.9	7.2
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.38	0.32	0.36	0.34	0.39	0.34	0.33	0.41	0.49	0.48	0.37	0.42	0.49	0.32	0.39
	水 温			16.8	18.8	20.3	22.0	27.4	25.0	23.9	20.0	15.1	9.5	11.1	13.3	27.4	9.5	18.6
			水温		最高	27.4	最低	9.5	平均	18.6								

令和6年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 新城ポンプ場

採水場所 小谷ポンプ場

区分			採水日	令和6年4月8日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月9日	令和6年11月18日	令和6年12月2日	令和7年1月14日	令和7年2月3日	令和7年3月17日	最大値	最小値	年間平均値
			浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下										0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下										0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.9			0.9			0.9			0.9			0.9	0.9	0.9
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01			0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下										0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキシサン	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.08			0.06 未満			0.08	0.06 未満	0.07
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下										12			12	12	12
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	8.3	8.4	8.5	8.2	8.2	8.7	8.3	8.5	8.8	8.7	8.5	7.9	8.8	7.9	8.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下										39			39	39	39
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	162			166			163			161			166	161	163
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下										0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.33	0.30	0.30	0.24	0.24	0.22	0.20	0.15	0.11	0.19	0.27	0.23	0.33	0.11	0.23
	水 温			18.5	23.5	24.0	24.4	30.5	28.5	26.5	23.3	19.5	14.2	15.9	16.5	30.5	14.2	22.1
			水温		最高	30.5	最低	14.2	平均	22.1								

令和6年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 牛根境浄水場

採水場所 : 民家

区分		採水日	令和6年4月8日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月9日	令和6年11月18日	令和6年12月2日	令和7年1月14日	令和7年2月3日	令和7年3月17日	最大値	最小値	年間平均値
		浄・源	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄			
		基準値	26	9	9	26	9	9	26	9	9	51	9	9			
1	一般細菌	個／mℓ	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下									0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下									0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.4			0.5		0.4			0.3			0.5	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.13			0.15		0.14			0.16			0.16	0.13	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01			0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下									0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下									9.6			9.6	9.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.3	6.6	6.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下									38			38	38	38
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	102			103		101			108			108	101	104
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下									0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.50833333
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.30	0.37	0.30	0.31	0.21	0.33	0.36	0.36	0.32	0.39	0.29	0.34	0.39	0.32
	水 温			17.7	21.2	22.0	23.9	29.1	27.4	24.5	21.1	18.2	12.6	13.0	14.6	29.1	20.4
			水温		最高	29.1	最低	12.6	平均	20.4							