

令和4年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 :海潟ポンプ場

採水場所 :民家

区分		採水日	令和4年4月12日	令和4年5月9日	令和4年6月14日	令和4年7月4日	令和4年8月1日	令和4年9月13日	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	令和5年1月6日	令和5年2月15日	令和5年3月6日	最大値	最小値	年間平均値
		浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／mℓ	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下									0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下									0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.004			0.003			0.004		0.003			0.004	0.003	0.0035
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	1.3			1.3			1.3		1.2			1.3	1.2	1.3
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08			0.08 未満		0.08 未満			0.08	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01			0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下									0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.12		0.07			0.12	0.06 未満	0.08
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下									15			15	15	15
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下									57			57	57	57
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	180			197			203		175			203	175	189
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下									0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.23	0.25	0.23	0.19	0.23	0.25	0.2	0.19	0.3	0.35	0.34	0.35	0.19	0.25
	水 温			20.1	21.2	22.2	24.9	26.5	26.8	25.3	22.4	19.0	15.5	15.7	16.2	26.8	21.3
			水温		最高	26.8	最低	15.5	平均	21.3							

令和4年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 内ノ野浄水場

採水場所 : 垂水市役所

区分			採水日	令和4年4月12日	令和4年5月9日	令和4年6月14日	令和4年7月4日	令和4年8月1日	令和4年9月13日	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	令和5年1月6日	令和5年2月15日	令和5年3月6日	最大値	最小値	年間平均値
			浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないうこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下										0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下										0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.004			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08			0.08	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下										0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキシサン	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.09			0.06 未満			0.06 未満			0.09	0.06 未満	0.07
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.002			0.006			0.003			0.001 未満			0.006	0.001 未満	0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.003			0.009			0.005			0.001			0.009	0.001	0.005
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001			0.003			0.002			0.001			0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下										6.1			6.1	6.1	6.1
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	5.6	5.0	5.1	5.1	4.7	5.2	5.5	5.8	5.4	5.5	5.8	5.7	5.8	4.7	5.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下										12			12	12	12
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	49			54			67			51			67	49	55
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下										0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.5	0.3 未満	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	6.9	7.1	7.3	6.9	7.2
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.38	0.33	0.32	0.34	0.41	0.27	0.41	0.34	0.39	0.36	0.36	0.44	0.44	0.27	0.36
	水 温			15.0	18.6	22.3	24.0	25.3	25.3	21.7	18.2	15.0	9.5	15.5	11.4	25.3	9.5	18.5
			水温		最高	25.3	最低	9.5	平均	18.5								

令和4年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 新城ポンプ場

採水場所 : 新城麓公民館

区分			採水日	令和4年4月12日	令和4年5月9日	令和4年6月14日	令和4年7月4日	令和4年8月1日	令和4年9月13日	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	令和5年1月6日	令和5年2月15日	令和5年3月6日	最大値	最小値	年間平均値
			浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9			
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下										0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下										0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	1.0			1.0			1.0			0.9			1	0.9	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01			0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下										0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキシサン	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.07	0.06 未満	0.06
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下										12			12	12	12
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下										36			36	36	36
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	164			174			166			158			174	158	166
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下										0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.23	0.26	0.28	0.18	0.23	0.18	0.17	0.18	0.16	0.23	0.27	0.21	0.28	0.16	0.22
	水 温			19.5	20.5	21.2	23.2	24.6	25.1	23.7	21.5	20.0	17.0	16.7	17.4	25.1	16.7	20.9
			水温		最高	25.1	最低	16.7	平均	20.9								

令和4年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 小谷ポンプ場

採水場所：小谷ポンプ場

	区分		採水日	令和4年4月12日	令和4年5月9日	令和4年6月14日	令和4年7月4日	令和4年8月1日	令和4年9月13日	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	令和5年1月6日	令和5年2月15日	令和5年3月6日	最大値	最小値	年間平均値	
			浄・源 基準値	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 9	浄 26	浄 9	浄 51	浄 9	浄 9					
病原生物による 汚染の指数	1 一般細菌	個／ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物・ 重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下										0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
	4 水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下										0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
	5 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	6 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.004			0.004			0.004			0.004			0.004	0.004	0.004	
	8 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
	9 亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
	10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	0.5	0.5	
	12 フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.12			0.14			0.14			0.14			0.14	0.12	0.14	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
	一般有機 物	14 四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下										0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
		15 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16 シス及びトランス-1,2-ジクロエチレン		mg/ℓ	0.04以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
17 ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02以下										0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
18 テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
19 トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20 ベンゼン		mg/ℓ	0.01以下										0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
消毒副生 成物	21 塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.12			0.19			0.25			0.06			0.25	0.06	0.16	
	22 クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
	23 クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	24 ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	26 臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	27 総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満			0.002	0.001 未満	0.001	
	28 トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
	30 ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満			0.002	0.001 未満	0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	
	着色	32 亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33 アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
34 鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
味 着色	35 銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下										0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下										18			18	18	18	
味	37 マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下										0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
	38 塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	8.7	8.5	8.8	9.0	9.1	8.8	8.9	8.9	8.8	8.6	9.0	8.8	9.1	8.5	8.8	
	39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下										50			50	50	50	
発砲	40 蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	143			160			156			150			160	143	152	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下										0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
	42 ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
発砲	43 2-メチルインボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下										0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
	44 非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下										0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
臭気	45 フェノール類	mg/ℓ	0.005以下										0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
基礎的性 状	46 有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	47 PH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	
	48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
	51 濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.18	0.25	0.23	0.15	0.23	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.24	0.28	0.28	0.15	0.21	
	水 温			21.0	23.1	23.1	28.4	29.0	26.4	26.4	23.0	17.9	14.0	15.4	16.8	29	14	22.0	
				水温	最高	29.0	最低	14.0	平均	22.0									

水温	
----	--

最高	
----	--

9.0

低

14.

	平均
--	----

2.0

令和4年度 水質検査結果一覧表

垂水市役所

施設名 : 牛根境浄水場

採水場所 : 民家

区分		採水日	令和4年4月12日	令和4年5月9日	令和4年6月14日	令和4年7月4日	令和4年8月1日	令和4年9月13日	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月5日	令和5年1月6日	令和5年2月15日	令和5年3月6日	最大値	最小値	年間平均値
		浄・源	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄	浄			
		基準値	26	9	9	26	9	9	26	9	9	51	9	9			
1	一般細菌	個／mℓ	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下									0.0003 未満			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下									0.00005 未満			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.2			0.4			0.4		0.2			0.4	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.12			0.12			0.12		0.13			0.13	0.12	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下									0.0002 未満			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下									0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下									0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06		0.06 未満			0.06	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下									0.01 未満			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下									8.8			8.8	8.8	8.8
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下									0.005 未満			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.1	6.9	6.4	6.9	6.1	6.4
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/ℓ	300以下									35			35	35	35
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	106			115			114		104			115	104	109.75
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下									0.02 未満			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下									0.000001 未満			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下									0.004 未満			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下									0.0005 未満			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(TOC)	mg/ℓ	3 以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	PH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.25	0.23	0.24	0.32	0.30	0.22	0.30	0.26	0.32	0.37	0.36	0.35	0.37	0.29
	水 温			19.3	21.6	21.8	25.6	26.4	26.3	24.0	21.1	18.1	13.4	14.8	15.0	26.4	20.6
			水温		最高	26.4	最低	13.4	平均	20.6							